

Montageanleitung

Hohlwanddose

BS3700/BS2700/BS2000/BS3500









Die Europäisch Technische Zulassung ETA-18/0628 oder (die allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.21-2283) muss am Einbaort vorliegen. Da in dieser Montageanleitung nicht alle Details integriert werden können, so ist die Europäische Zulassung oder die allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.21-2283 für genaue Angaben heranzuziehen.

Diese steht daher vollständig zum Download bereit unter www.f-tronic.de.

Die Montage darf nur von elektrotechnisch qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Durch fehlendes Fachwissen kann es zu einer unsachgemäßen Montage kommen, die die Sicherheit gefährdet.

Einbau in Brandschutzwände F 30 - F 120.



Art.	Art.
4 x ≤ M20	4 x ≤ M20
2 x ≤ M25	2 x ≤ M25
4 x ≤ Ø 14,4 mm	4 x ≤ Ø 14,4 mm

f-tronic GmbH • Zum Gerlen 21-25 • 66131 Saarbrücken
phone: +49 6893 9483-0 • Fax: +49 6893 9483-94 • info@f-tronic.de • www.f-tronic.de

Übereinstimmungsbestätigung

Name und Anschrift des Unternehmens:

Bauvorhaben

Datum des Einbaus

Hiermit bestätigen wir, dass in o.g. Bauvorhaben, unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung

Z-19.21-2283 vom

(Datum dem aktuellen Herstellerzertifikat entnehmen)

kontrolliert hergestellte Hohlwanddosen der Feuerwiderstandsklasse F 30 - F 120 zum Einbau in Wände der Feuerwiderstandsklasse F 30 - F 120, in die im Bauvorhaben vorgeschriebenen Wände der Feuerwiderstandsklasse

F 30 F 60 F 90 F 120 fachgerecht eingebaut wurden.

(Nichtzutreffendes bitte streichen)

Chargennummer:

Ort, Datum

Stempel / Unterschrift

f-tronic GmbH • Zum Gerlen 21-25 • 66131 Saarbrücken
Tel.: +49 6893 9483-0 • Fax: +49 6893 9483-94 • info@f-tronic.de • www.f-tronic.de

(GB) Cavity Wall Flush-Mounted Junction Box
The installation site must have European Technical Approval ETA-18/0628 or (building control approval Z-19.21-2283). As not all details could be found in these assembly instructions, the European approval or the building control approval Z-19.21-2283 should be consulted for precise information.
Installation should only be carried out by trained electricians/technicians. A lack of specialist knowledge may lead to improper installation, which is a safety hazard.
This is available to download in full at **www.f-tronic.de**.
For installation into F 30 - F 120 fire safety walls.

(SWE) Monteringsanvisning Väguttag för hålvägg
Europeiskt tekniskt godkännande ETA-18/0628 eller godkännande från byggnadsmyndighet Z-19.21-2283 måste finnas på monteringsplatsen. Eftersom denna monteringsanvisning inte kan täcka alla detaljer måste europeiskt godkännande eller godkännande från byggnadsmyndighet Z-19.21-2283 användas som underlag för mer detaljerade uppgifter.
Monteringen får endast utföras av elektrotekniskt kvalificerad personal. Bristande fackkunskaper kan leda till felaktig montering som riskerar säkerheten.
Denna finns därför komplett tillgänglig för nedladdning under **www.f-tronic.de**.
Montering i brandskyddsväggar F 30 - F 120.

(F) Manuel de montage boîte d'encastrement pour cloison creuse
L'agrément Technique Européen ATE-18/0628 ou l'homologation Z-19.21-2283 doit être disponible sur le lieu de montage. Comme tous les détails ne peuvent pas être intégrés dans ce manuel de montage, l'agrément européen ou technique doivent être également consultés Z-19.21-2283 pour obtenir des indications précises.
Le montage doit être effectué uniquement par du personnel qualifié et compétent en électrotechnique. Le manque de connaissances spécialisées peut entraîner un montage incorrect présentant un danger pour la sécurité.
Cetui-ci est entièrement disponible pour le téléchargement sous l'adresse **www.f-tronic.de**.
Montage dans les cloisons coupe-feu F 30 - F 120.

(PL) Instrukcja montażu puszki w ścianie szczelinowej
Europejska Aprobata Techniczna ETA-18/0628 lub (zatwierdzenie organu nadzoru budowlanego Z-19.21-2283) musi być dostępna w miejscu instalacji. Ponieważ nie wszystkie szczegóły mogą być zawarte w niniejszej instrukcji montażu, możliwe zażycie dodatkowych informacji należy zapoznać się z aprobatą europejską lub zatwierdzeniem organu nadzoru budowlanego Z-19.21-2283.
Instalacja może być wykonana wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Dopuszczalne wyłączenie wiedzy może prowadzić do nieprawidłowego montażu i zagrażać bezpieczeństwu.
Kompletna wersja dokumentacji można pobrać na stronie internetowej **www.f-tronic.de**.
Montaż w ścianach przeciwpożarowych F 30 - F 120.

(CZE) Montážní návod pro dutou stěnovou krabici
V místě instalace musí být k dispozici Evropské technické schválení ETA-18/0628 nebo (schválení stavebního dozoru Z-19.21-2283). Do tohoto montážního návodu není možné zahrnout všechny podrobnosti, proto je nutno přesné údaje vyhledat v Evropském schválení nebo schválení stavebního dozoru Z-19.21-2283.
Montáž smí provádět pouze odborný personál s elektrotechnickou kvalifikací. Důsledkem chybných odborných vědomostí může být nesprávná montáž, která ohrožuje bezpečnost.
Je vani kompletní k dispozici ke stažení na **www.f-tronic.de**.
Montáž do protipožárních stěn F 30 - F 120.

(RU) Инструкция по монтажу подрозетника для полых стен
Европейский технический допуск ETA-18/0628 или допуск органов строительного надзора Z-19.21-2283 должен находиться на рабочем месте. Так как в данную инструкцию по монтажу невозможно включить все детали, то для получения более полной информации необходимо обратиться к Европейскому допуску или к допуску органов строительного надзора Z-19.21-2283.
Осуществлять монтаж могут только квалифицированные специалисты. Недостаток специальных знаний может привести к неправильному монтажу, что создаст угрозу безопасности.
Общая документация полностью доступна на сайте **www.f-tronic.de**.
Монтаж в противопожарные стены F 30 - F 120.

(DNK) Montagevejledning hulvægskåse
Den europæiske tekniske godkendelse ETA-18/0628 eller (godkendelse fra byggetilsynet Z-19.21-2283) skal foreligge på indbygningsstedet. Da ikke alle oplysninger kan integreres i denne montagevejledning, skal der refereres til den europæiske godkendelse eller byggetilsynets godkendelse Z-19.21-2283 for præcise oplysninger.
Montagen må kun udføres af elektroteknisk kvalificeret sagkyndigt personale. Manglende faglig viden kan føre til en usagkyndig montage, som kan være til fare for sikkerheden.
Denne kan derfor i sit fulde omfang downloades under **www.f-tronic.de**.
Indbygning i brandbeskyttelsessvæge F 30 - F 120.

BS2700




BS3700



BS2000



BS3500



www.f-tronic.de/downloads

f-tronic®

f-tronic GmbH
Zum Gerlen 21–25
D-66131 Saarbrücken
Telefon +49 6893 9483-0
Fax +49 6893 9483-94
info@f-tronic.de